



МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования  
Оренбургской области



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о соблюдении на объекте соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

«15» марта 2010 г.

№ 40.

ОГПН по г. Орску «24» февраля 2010 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска».

расположенного по адресу: 462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нахимова, 110 «А».  
по заявлению соискателя в лице: Заведующего Тамаевой Е.Г.

на право получения лицензии: Образовательная деятельность.

В ходе обследования выявлено:

1. Здание двухэтажное, отдельно стоящее, сложной формы. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке, III-ей степени огнестойкости. Размеры в плане: (11,2 м. x 11,53 м.) x 5, высота здания - 7,2 м. Общая площадь здания - 1356,2 м<sup>2</sup>, общий объем здания - 9763,2 м<sup>3</sup>. Подвальный этаж очищен от сгораемых материалов. Собственность - Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1.
2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты, проверки металlosвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Протоколы испытаний № 52/1-7, № 53/1-7, № 54/1-4, № 55/1-8, № 57/1-10 от 24.08.2009 г., 25.08.2009 г., 26.08.2009 г., 27.08.2009 г., 28.08.2009 г. и № 57 от 23.10.2009 г. в наличии. Измерения проводились ЭТЛ ООО «Востокэнергопром». Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 216, действительно до 16.06.2012 г. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Аппараты защиты типа ПН 2-250-250, ПН 2 - 10, ПН 2 - 250, соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения электроэнергии (УЗО), тип АД - 12, в наличии.
4. Для целей эвакуации людей при пожаре предусмотрено: со второго этажа два эвакуационных выхода в общие лестничные клетки, далее непосредственно наружу, с первого этажа десять эвакуационных выходов непосредственно наружу. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. На окнах первого этажа глухие металлические решетки отсутствуют. Ширина путей эвакуации составляет - 2,63 м., требуется по нормам - 1,2 м.

КО  
ВЕ



Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационных выходов составляет – 8 м., требуется по нормам – 15 м.

5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения проведена с 23.07.2009 г. по 24.03.2009 г. Работы проводились ООО «Противопожарная защита». Лицензия № 2/11626 от 18.03.2005 г. Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 10.08.2009 г. в наличии.
6. Наибольшее количество детей – 160 человек, педагогического и обслуживаемого персонала – 36 человек.
7. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано в количестве: ОП-5 – 6 шт., ОУ-5 - 2 шт. Дата выпуска – 20.01.2009 г., сроки перезарядки - 20.01.2014 г. Паспорта в наличии.
8. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре в наличии. Монтаж проводился ООО «Противопожарная защита». Лицензия № 2/11626 от 18.03.2005 г. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Технический центр «Безопасность». (Муниципальный контракт № 11/09 – 000467.5 от 01.01.2010 г.). Лицензия № 2/00141, действительна до 28.05.2014 г.
9. Внутренний противопожарный водопровод в наличии. Пожарные краны в количестве 4 шт., укомплектованы стволами, рукавами, согласно норм положенности. Расход воды – 2,5 л/с. Протокол испытаний от 06.07.2009 г. Испытания проводились 16 ПЧ ГУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» г. Орск.
10. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант, расположенный на расстоянии 30 м. от здания, в исправном состоянии. Кольцевой, диаметр водопроводной сети – 150 мм., напор водопроводной сети – 35,0 м. вод. ст., расход воды – 16,5 л/с. Протокол испытаний от 06.07.2009 г. в наличии. Испытания проводились 16 ПЧ ГУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» г. Орск.
11. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску 12.01.2009 г. Здание МДОУ обеспечено прибором системы противопожарного мониторинга.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска», расположенного по адресу: 462426, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нахимова, 110 «А», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.*

Начальник отдела ГПН  
по г. Орску



О.А. Витушкин

Исп. Ханов Э.А.  
тел. 23-64-10

КОПИЯ  
ВЕРНА



*Заведующий МДОУ № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орск*